


DOCUMENT Altres: Acta presentació informe de data 04 /09/20	IDENTIFICADORS DOC_ID: 9178811
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: SDAMT-GVMX7-MRPH6 Data d'emissió: 9 de septiembre de 2020 a les 9:28:36 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 04/09/2020 14:23 2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 07/09/2020 11:04
	ESTAT APROVAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5400860 SDAMT-GVMX7-MRPH6 D7079E36A344E2956502EB2A4D972A8F19C077C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

BG/xc
Exp.: 2020023769 - C. 06.115.002

ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PRESENTAR L'INFORME TÈCNIC RELATIU A LES OFERTES PRESENTADES PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I PRIMERA INSTAL·LACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DESMUNTABLE PER LA PISTA PRINCIPAL DEL PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA - FONTAJAU

Lloc : Sala Miquel Diuomé i videoconferència
Data : 4 de setembre de 2020
Hora : 13:16

- Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim Interior, que actua com a presidenta.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres que actua com a vocal i, que actua com a secretària.
 - Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.
 - Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.

També hi són presents:

- La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- El senyor Biel de Montserrat Valls, tècnic del servei de Contractació i Compres.
- La senyora Agnès Clà Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
- El Sr. Xavier Agustí Marull, tècnic responsable d'instal·lacions esportives del Servei d'Esports.

Tots els assistents han estat presents a la Sala Miquel Diuomé, excepte la Sra. Agnès Clà Cubillas, que ha assistit per videoconferència.

L'objecte de la sessió és la presentació de l'informe emès amb data 3 de setembre del 2020 per part del servei d'esports relatiu a les ofertes presentades pel contracte de subministrament i primera instal·lació d'un paviment esportiu desmuntable per la pista principal del pavelló municipal Girona - Fontajau i sol·licitud de documentació complementària.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la Secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Es procedeix a la lectura de l'informe que es refereix al fet de que una vegada qualificada la documentació continguda en els sobres 2 presentats per les diferents empreses en la licitació per la contractació de subministrament i primera instal·lació d'un paviment esportiu desmuntable per la pista principal del pavelló municipal Girona - Fontajau, s'observa que algunes de les empreses licitadores no han presentat tota la documentació que havia d'incorporar-se en el sobre 2 en els termes del previst a l'apartat 23 de l'Annex 1 i al model annex IV, d'acord amb l'informe;

PLICA 1 - DISSENY TEA3 SL
No podem sol·licitar informació, suposaria una concreció de l'oferta.

DOCUMENT Altres: Acta presentació informe de data 04 /09/20	IDENTIFICADORS DOC_ID: 9178811	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: SDAMT-GVMX7-MRPH6 Data d'emissió: 9 de septiembre de 2020 a les 9:28:36 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 04/09/2020 14:23 2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 07/09/2020 11:04	ESTAT APROVAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5400860 SDAMT-GVMX7-MRPH6 D7079E36A344E2356502EB2A4D972A8F19C077C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

No aporta cap documentació tècnica en la seva oferta i no sabem si el paviment esportiu desmuntable s'ajusta als requisits tècnics del contracte.
Resulta impossible avaluar aquesta plica.

PLICA 2 - PL SPORTS, SL
Aporta tota la documentació requerida.

PLICA 3 - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA
No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu ni el tipus de fusta de la pista.

PLICA 4 - SOLUCIONES DECORATIVAS IBAIZABAL, SL
Aporta tota la documentació requerida.

PLICA 5 - DECORESPORT, SA
El certificat de FIBA que s'inclou està caducat (VALID UNTIL 31 MARCH 2020).
Tot i que la documentació tècnica aportada inclou un certificat de resistència a la càrrega de rodament (>1500N conforme a EN1569), aquest certificat no acredita que el paviment sigui apte per a la pràctica del patinatge artístic.
No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu.
El paviment ofert no arriba als 22 mm de gruix de fusta massissa, tal com s'especifica en el PPT (TOP LAYER 3,6 mm PARQUET + MIDDLE-LAYER 15 mm BIRCH PLYWOOD).


PLICA 6 - VIA GLOBAL FLOORING
En la documentació tècnica aportada no queden clares les característiques del paviment ofert, amb relació als següents apartats:
No s'acredita que els elements que componen les diferents capes estiguin integrades de forma conjunta i inseparable.
No s'acredita si la classificació del paviment és A3 o A4 (segons norma EN 14904).
No aporta documentació que especifiqui les mides dels panells, ni el seu pes.
No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu.
No aporta el certificat que acrediti que el paviment és apte per a la pràctica del patinatge artístic.

Es fa constar que d'acord amb el previst a la clàusula 23 de l'Annex I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE, del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'especifica la Documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d'adjudicació no avaluable mitjançant xifres o percentatges.

* En el sobre 2, a part de la documentació relativa als criteris avaluable de manera automàtica, caldrà presentar la fitxa tècnica del producte amb les característiques del paviment i d'altres especificacions en què es detallaran totes les característiques del producte, d'acord els criteris especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques i també hauran d'aportar en aquest sobre, tota la documentació gràfica possible en color, per visualitzar les característiques del paviment a subministrar de forma objectiva. Com document original o còpia compulsada per acreditar que el paviment proposat, disposa dels requisits especificats en la norma EN 14904, la certificació FIBA nivell 1 (d'acord els requisits funcionals que cal que compleixi un paviment desmuntable i que estan inclosos en la normativa "Official Basketball Rules 2020 - Basketball Equipment", aprovat per la FIBA recentment i que entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2020), i certificat que acrediti que el paviment és apte pel patinatge artístic.

També, en el model d'oferta de l'ANNEX IV del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'especifica la documentació que caldrà presentar i aportar conjuntament amb l'oferta.

DOCUMENT Altres: Acta presentació informe de data 04 /09/20	IDENTIFICADORS DOC_ID: 9178811
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: SDAMT-GVMX7-MRPH6 Data d'emissió: 9 de septiembre de 2020 a les 9:28:36 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 04/09/2020 14:23 2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 07/09/2020 11:04
	ESTAT APROVAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5400860 SDAMT-GVMX7-MRPH6 D70709E36A344E28356502E2A4D972A8F19C077C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

* Caldrà presentar la fitxa tècnica del producte amb les característiques del paviment i d'altres especificacions en què es detallaran totes les característiques del producte, d'acord els criteris especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques i també caldrà aportar, tota la documentació gràfica possible en color, per visualitzar les característiques del paviment a subministrar de forma objectiva.

* Caldrà aportar document original o copia compulsada per acreditar que el paviment proposat, disposa dels requisits especificats en la norma EN 14904, la certificació FIBA nivell 1 (d'acord els requisits funcionals que cal que compleixi un paviment desmuntable i que estan inclosos en la normativa "Official Basketball Rules 2020 - Basketball Equipment", aprovat per la FIBA recentment i que entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2020)

* Caldrà aportar certificat que acrediti que el paviment és apte pel patinatge artístic.

Quant als efectes en relació amb la manca d'aportació de dita documentació no es troben relacionats en el PCAP, encara que d'acord amb la clàusula 24 del PCAP, : "La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores."

En base aquesta clàusula la mesa proposa atorgar un termini de 3 dies a les empreses relacionades seguidament per tal de que aportin les acreditacions que manquen i/o aclareixin les qüestions que es relacionen seguidament en relació amb el paviment ofertat.

PLICA 3 - OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA
No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu ni el tipus de fusta de la pista.

PLICA 5 - DECORESPOORT, SA
El certificat de FIBA que s'inclou està caducat (VALID UNTIL 31 MARCH 2020).

Tot i que la documentació tècnica aportada inclou un certificat de resistència a la càrrega de rodament (>1500N conforme a EN1569), aquest certificat no acredita que el paviment sigui apte per a la pràctica del patinatge artístic.


No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu.
El paviment ofert no arriba als 22 mm de gruix de fusta massissa, tal com s'especifica en el PPT (TOP LAYER 3,6 mm PARQUET + MIDDLE-LAYER 15 mm BIRCH PLYWOOD).

PLICA 6 - VIA GLOBAL FLOORING
En la documentació tècnica aportada no queden clares les característiques del paviment ofert, amb relació als següents apartats:

No s'acredita que els elements que componen les diferents capes estiguin integrades de forma conjunta i inseparable.
No s'acredita si la classificació del paviment és A3 o A4 (segons norma EN 14904).
No aporta documentació que especifiqui les mides dels panells, ni el seu pes.
No es defineixen les capes de vernís del paviment esportiu.
No aporta el certificat que acrediti que el paviment és apte per a la pràctica del patinatge artístic.

Aquests aclariments es sol·liciten en base al previst a la clàusula 24 del PCAP i al fet de que es tracta d'acreditar que els paviments oferts compleixen amb els requeriments dels plecs

DOCUMENT Altres: Acta presentació informe de data 04 /09/20	IDENTIFICADORS DOC_ID: 9178811
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: SDAMT-GVMX7-MRPH6 Data d'emissió: 9 de septiembre de 2020 a les 9:28:36 Pàgina 4 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 04/09/2020 14:23 2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA Signat 07/09/2020 11:04
ESTAT APROVAT	



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5400860 SDAMT-GVMX7-MRPH6 D7079E36A344E29356502EB2A4D972A8F19C077C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

tècnics, per tant l'oferta ja no pot ser modificada, atès que el paviment ofert és el que és, simplement el que proposa la mesa és l'aclariment conforme el mateix compleix amb els requeriments tècnics del plec mitjançant l'aportació de la corresponent documentació.


En aquest sentit, el Tribunal Administratiu de Contractes Públics d' Aragó, en el seu acord 77/2014, es manifesta sobre la possibilitat d'esmenar errors que no només es refereix a la documentació general, resultant possible l'esmena que conforma l'oferta, sempre que no es modifiqui el contingut de la mateixa. Així en la referida resolució es pot llegir:

"Pues bien, como ya quedo establecido en los Acuerdos 72 y 73/2014, aunque en principio pueda pensarse que la posibilidad de subsanación de errores tan solo afecta a la documentación general de acuerdo con el artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, artículo 82 del TRLCSP y artículo 27.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico, lo cierto es, como ha puesto de manifiesto la Resolución 297/2012, de 21 de diciembre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y comparte este Tribunal, que "una interpretación literal de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación, y un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contrario a los principios que deben regir la contratación pública enunciados en el artículo 1 TRLCSP, la libertad de concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos, que exige que en los procedimientos de adjudicación de los contratos deba tenderse a lograr la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos". Es decir, no solo es "subsanable" la documentación administrativa, sino también la documentación que se refiere a la propia oferta, proposición económica o documentación técnica. Vuelve a recordarse, en este punto, la posibilidad de solicitar una aclaración al licitador, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2011, de medidas de Contratos del sector público de Aragón; y que el limite a la subsanación y aclaración en la documentación que integra una oferta es el de que no se modifique el contenido de la misma, como ha señalado este Tribunal en numerosos Acuerdos (entre otros, Acuerdos 4/2011, 47/2012, 6/2013, 57/2014, 72/2014 y 73/2014). De manera que la Mesa de contratación, si considera que se ha producido un error o defecto en la presentación de las ofertas, debe dar plazo de subsanación o de aclaración.

No s'estaria en cap cas vulnerant l' igualtat de tracte atès que les empreses esmenaran la documentació de l'oferta, sense modificar la mateixa, essent aquest el límit dels aclariments o esmenes, que en cap cas poden sobrepassar. Així es senyala clarament en la STJUE C 599/10, de 29 de març de 2012, que en els seus apartats 36 y 40 destaquen que: "(36) ... una vez presentada su oferta, en principio esta última no puede ya ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador ni del candidato. En efecto, el principio de igualdad de trato de los candidatos y la obligación de transparencia que resulta del mismo se oponen, en el marco de este procedimiento, a toda negociación entre el poder adjudicador y uno u otro de los candidatos. (...)

40) Sin embargo, dicho artículo 2 no se opone, en particular, a que, excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES Expte. TACRC - 1080/2019 10 principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta. Por consiguiente, este artículo tampoco se opone a que figure en la normativa nacional una disposición como el artículo 42, apartado 2, de la Ley nº 25/2006, según la cual, básicamente, el poder adjudicador puede solicitar por escrito a los candidatos que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, no obstante, modificación alguna de la misma".

DOCUMENT Altres: Acta presentació informe de data 04 /09/20	IDENTIFICADORS DOC_ID: 9178811
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: SDAMT-GVMX7-MRPH6 Data d'emissió: 9 de septiembre de 2020 a les 9:28:36 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 04/09/2020 14:23 2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 07/09/2020 11:04
	ESTAT APROVAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5400860 SDAMT-GVMX7-MRPH6 D7079E36A344E282856502EB2A4D972A8F19C077C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

En el present cas, les propostes de les empreses OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, DECORESPO, SA i VIA GLOBAL FLOORING, contenen el paviment que oferten, no obstant falta documentació acreditativa de que compleix amb les prescripcions tècniques, atès que s'ha omès la seva aportació en l'oferta per part dels licitadors indicats. L'esmena de dita omisió és possible sempre que no es proposi una nova oferta o modifiqui la mateixa, en aquesta línia, entre d'altres, en la Resolució nº 661/2017 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, de 21 de Julio de 2017, C.A. Castilla La Mancha "la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa a la oferta, sólo es posible cuando no implique la posibilidad de que se modifique la proposición después de haber sido presentada. En la citada Resolución, se hacía referencia a la sentencia de 29 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, entre otras cuestiones, admitía que "excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa modificación no equivalga a proponer, en realidad, una nueva oferta."

Siguiendo lo declarado en la Resolución 876/2014, cabe señalar que: " subsanación se refiere a la justificación de un requisito que ya se ha cumplido y no a una nueva oportunidad para hacerlo (Resoluciones 128/2011, 184/2011, 277/2012 y 74/2013, entre otras), en el sentido de que diera lugar a que aquél, después de conocer el contenido de las otras ofertas, pudiera alterar la proposición inicialmente formulada.

Per altra banda i en relació amb l'oferta presentada per la licitadora DISSENY TEA3 SL, de l'informe tècnic es deriva la impossibilitat de la seva valoració atès que manca la indicació del paviment ofertat, en aquest cas, no és aplicable la clàusula 24 del PCAP, en el sentit de demanar esmena o aclariment, ja que estariem sol·licitant que es concretés l'oferta i per tant podria el licitador proposar un paviment diferent al que pensava inicialment. En aquest cas només és possible procedir a l'exclusió del licitador de la licitació, d'acord amb el previst a l'article 84 del RGLCAP en relació amb la clàusula 24 del PCAP.

En conseqüència, La Mesa acorda

- Excloure a DISSENY TEA3 SL de la licitació per la contractació del subministrament i primera instal·lació d'un paviment esportiu desmuntable per la pista principal del pavelló municipal Girona – Fontajau.
- Concedir un termini de 3 dies, a partir del dia següent a l'acceptació de la notificació electrònica, a les empreses OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, DECORESPO, SA i VIA GLOBAL FLOORING, perquè aclareixin i/o aportin la documentació que manca relacionada en l'informe tècnic de 3 de setembre del 2020, als efectes de poder comprovar que al paviment aportat compleix amb les prescripcions tècniques exigides en la present licitació.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:32 i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

La presidenta

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Berta Gratacós Cubarsí