

**CONDICIONS GENÈRIQUES PER A LA CONNEXIÓ D'ESCOMESSES
DE SANEJAMENT (PER GRAVETAT) SOBRE LA XARXA PÚBLICA,
COM A INFORMACIÓ PRÈVIA A LA SOL·LICITUD DE PUNT DE CONNEXIÓ**

- Per tal d'aprofitar qualsevol clavegueró existent (en principi no és el que es sol·licita), es realitzarà inspecció TV prèvia per comprovar la seva estanquitat, dimensionat i pendent. Així es garantirà el seu bon funcionament. Aquesta inspecció va a càrrec del promotor i s'haurà d'entregar al Servei Tècnic Municipal de Sanejament o en el seu lloc a la companyia concessionària del manteniment del sistema de sanejament "en baixa", que en data d'avui es tracta d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA.
- Prèviament a cadascun dels claveguerons privats d'escomeses (tan el de pluvials com el de residuals) que surt cap a la via pública, s'instal·larà una arqueta sifònica registrable, situada dins l'àmbit del solar o finca privada, no pas a la via pública.
- Les connexions sobre la xarxa pública es realitzaran per la part de sobre del tub existent de claveguera pública, no pas lateralment ni per la part de baix. Quan la connexió es realitzi sobre un pou de registre, es realitzarà garantint una caiguda mínima de l'aigua equivalent al diàmetre del tub de claveguera pública existent que passa pel pou.
- Les conduccions noves de sanejament per làmina lliure (gravetat), situades a la via pública, seran de PVC UNE EN 1401-1 SN4 (color teula) formigonades en el seu perímetre. Aquestes tindran un diàmetre no inferior a 160mm (el càlcul del diàmetre de l'escomesa és responsabilitat del projectista, complint el mínim esmentat).
- El pendent mínim de l'escomesa per gravetat ha de ser igual o major a l' 1,5%.
- Totes les condicions tècniques particulars de l'escomesa compliran el que determina l'ordenança de sanejament i les seves fitxes de materials homologats.
- Els permisos de connexió d'escomesa no són vàlids per a l'evacuació de les aigües procedents de la possible extinció del nivell freàtic, pel qual, si fos el cas, caldria adjuntar justificació, indicant el cabal, punt d'evacuació respecte l'edifici i durada del bombament en l'execució de l'obra o si és definitiu.
- En qualsevol cas, totes aquestes condicions són a tall genèric i es concretaran en l'informe tècnic municipal, de punt de connexió a la xarxa pública de sanejament, el qual és obligatori sol·licitar-lo per part del promotor de l'obra o dels tècnics que el representin.